



## PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

### ELŐTERJESZTÉS

#### a gödi különleges gazdasági övezetben a Nemeskéri-Kiss Miklós utca közvilágítási hálózatának kiépítéséről

#### Tisztelt Közgyűlés!

A Göd, 21107. j. út – Nemeskéri-Kiss Miklós utca körforgalmú csomópontja közelében tervezett üzletközponthoz vezető bekötő út és közvilágítás vállalkozó által történő kiépítése kapcsán merült fel, hogy a Nemeskéri-Kiss Miklós utca közvilágítási hálózata hiányos.

A Nemeskéri-Kiss Miklós utcán (Alsógöd irányába) a közvilágítás a település határáig már ki van építve. A külterületi köztes szakaszon (az alábbi képen pirossal jelölve) a Nemeskéri útra csatlakozó helyi önkormányzati utcákban a közvilágítás az útcsatlakozásokig ki van építve, a főúton pedig nincs, így a kivilágított alsóbbrendű utakról hajtanak ki a világítás nélküli Nemeskéri útra, ami a lakosok közlekedése szempontjából rendkívül balesetveszélyes.



A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerint a települési önkormányzat feladata a közvilágításról való gondoskodás.

A közút területén a közvilágítási oszlopok és a kábelek jellemzően az elektromos szolgáltató (ELMŰ) tulajdonát, míg a lámpakarok és a lámpafejek az Önkormányzat tulajdonát képezik. Az áramfogyasztást közúton általános esetben az Önkormányzat fizeti.

A közútkezelői hozzájárulás kiadása érdekében benyújtott terv szerint a körforgalom szűk környezetében az előírt közvilágítást az üzletközpont építése kapcsán a magánberuházó pontszerűen kiépíti. A közvilágítás üzemeltetése a későbbiekben Pest Megye Önkormányzatának feladata lesz.

Javasolt a Nemeskéri út hiányzó közvilágítási hálózatát megépíteni úgy, hogy a már meglévő és a tervezett közvilágítási szakaszok között ne maradjon kivilágítatlan (kb. 500 m hosszú, pirossal jelölt) szakasz.

Az ELMŰ-vel folytatott előzetes egyeztetés eredményeképpen a közvilágítási hálózat kiépítése légvezetékes megoldással javasolt az alábbi indokok alapján:

- a Nemeskéri-Kiss Miklós utca délkeleti oldalán egy 20 kV-os légvezeték húzódik, amelynek oszlopai nem használhatók fel közvilágításra, és a vezeték védőtávolságában sem húzódhat egyéb szabadvezeték;
- az utca déli szakaszán a csatlakozó hálózat légvezetékes kiépítésű;
- az utca északnyugati oldalán az esetleges földkábel elhelyezése jelentős mennyiségű földmunkát igényel, számtalan fát kellene kivágni, keresztezni kell az épülő új lakópark már megvalósult kapubehajtóit, közműveit, járdákat. A földkábel fektetése ezen új létesítmények elbontását tenné szükségessé az érintett szakaszon;
- a földkábeles hálózat kiépítése a szükséges kandeláberekkel együtt a légvezetékes hálózat kiviteli költségeinek közel a duplája, és a tervezési díja is magasabb;
- a betáplálást biztosító transzformátor állomás elérése is kedvezőbb légvezetékekkel.

Természetesen a szabadvezetékes hálózat kivitelezése is szükségessé teszi az utcában meglévő növényzet alakítását és folyamatos karbantartását, de várhatóan a megvalósítás fakivágást nem igényelne. A fentiek alapján a megfelelő megoldás kiválasztása még további vizsgálatokat igényel.

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 3. § (2) bekezdése szerint a megyei önkormányzat látja el a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat számára törvényben meghatározott feladat- és hatáskört - ideértve a 2. § (1) bekezdése szerinti ingatlanokon az infrastrukturális ellátottság fejlesztésével kapcsolatos feladatokat is - a különleges gazdasági övezet vonatkozásában.

A fentiek alapján az előterjesztés tárgyát képező beruházás elvégzése Pest Megye Önkormányzatának feladatát képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tervezési munkákra (beleértve a beruházás részletes költségbebecslésének elkészítését) és engedélyeztetési költségeire 1.600.000 Ft összegű forrást biztosítson a költségvetés általános tartaléka terhére.

Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Területfejlesztési Bizottság tárgyalja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. felkéri elnökét, hogy a gödi különleges gazdasági övezetben a Nemeskéri-Kiss Miklós utca közvilágítási hálózatának műszaki tervezéséről gondoskodjon;
2. a tervezési költségekre Pest Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 1.600.000 forintot biztosít.

*Határidő: 2020. december 31.*

*Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke*

Budapest, 2020. augusztus 17.

